

Технички Информации за електроенергетскиот објект (ЕЕО)



ЕЕО _____ x,y

инсталирана моќност _____ kW

одобрена моќност _____ kW

мониторинг во SCADA системот на ДСО

информација	ASDU1	ASDU2	IOA1	IOA2	IOA3	TI	опис	единица
P	x	y	0	0	1	36	вкупна измерана активна моќност (P)	kW
Q	x	y	0	0	2	36	вкупна измерана реактивна моќност (Q)	kVar
0-100%	x	y	0	0	3	36	информација за % , моменталната активна моќност во однос на дозволената активна моќност по енергетска согласност	0-100%
0-100%	x	y	0	0	4	36	потврда за примената вредност за set point - ехо информација кон ДСО	0-100%
ПС/РС статус	x	y	0	0	5	31	Статус на расклопна опрема на примопредајна точка (прекинувач/раставувач на снага)	ON/OFF

* освежување на мерните вредности во реално време, но не подолго од 15 секунди

управување од SCADA системот на ДСО

информација	ASDU1	ASDU2	IOA1	IOA2	IOA3	TI	опис	единица
0-100%	x	y	0	0	6	50	информација до производителот за сетирање на излезната моќност во % во однос на дозволената моќност по енергетска согласност (set point)	0-100%
ПС/РС команда	x	y	0	0	7	46	Командување на расклопна опрема на примопредајна точка (прекинувач/раставувач на	ON/OFF